



# ARBEIÐSEFTIRLITIÐ

Administration of Occupational Safety and Health  
Fútalág 1B □ P.O.Box 1134 □ FO-110 Tórshavn □ Faroe Islands  
Tlf. +298 317811 □ Fax +298 314489 □ E-mail: [info@arbeidseftirlit.fo](mailto:info@arbeidseftirlit.fo)

Skrásetingar nr.:

**R-F109-1**

## Reglugerð um innrætting av bilgrøv v.m.

Sambært løgtingslóg nr 58 um arbeiðaravernd frá 24. mai 1974 við seinni broytingum, § 17, stk. 2, hevur Landsstýrið heimilað Arbeiðseftirlitinum at fyriseta hesa reglugerð. Reglugerðin er galdandi uttan mun til hvør, ið nýtir slík arbeiðsstøð.

### 1. Mekanisk ventilatióin.

**Bilgrøv** skal hava mekaniska ventilatióin, ið fyri hvønn tíma gevur eitt luftskifti uppá í minsta lagi 10 ferðir rúmmálið av grøvini, tó ongantíð minni enn 120 m<sup>3</sup> um tíman. Luftin skal súgvast frá botninum av grøvini gjøgnum eitt hósakiligt tal av súgvustøðum, ið eru støðaði á ein slíkan hátt í longdarrætning av grøvini, at hetta undir øllum umstøðum gevur eina munadygga gjøgnumskoling av luft í allari grøvini.

**Víðkað bilgrøv** er kjallararúm við einum ella fleiri opum í loftinum, ið eru tilevnaði á sama hátt, sum opið í eini bilgrøv.

Hesi rúm skulu útgerast við mekaniskari ventilatióin, ið fyri hvønn tíma gevur eitt luftskifti uppá 4 – 6 ferðir rúmmálið av rúminum. Við smá rúm skal tað størra talið nýtast.

Í slíkum rúmunum má bert arbeiðast undir teimum opum, har akfør eru støðaði.

### 2. Op og kantar.

Fyri at forða fyri fall- og øðrum vanlukkum er tað umráðandi, at øll op og allir kantar altíð eru týðuliga merktir við gul/svørtum strípum, sambært DS 734.

Lok til bilgrøvini ella gyrðing um hesa skal verða til taks og nýtast, tá bilgrøvin ikki er í nýtslu.

### 3. Uppgongdir.

Bilgrøv skal í hvørjum enda hava fasta uppgongd (trappu, stiga ella stigratin), har í minsta lagi ein uppgongd skal verða ein vanlig trappa.

Víðkaðar bilgravir skulu hava í minsta lagi 2 uppgongdir ella útgangir, støðaðar við størst møguligum fráleika. Tann eina uppgongdin skal verða ein vanlig trappa, meðan hin kann verða ein fastur stigi. Akfør skulu støðast soleiðis, at uppgongdirnar altíð eru fríar.

Tá talan er um serliga stór rúm, ella serlig viðurskiftir, kann Arbeiðseftirlitið seta krøv um útgongd beinleiðis útum.

#### Lógarheimild:

Løgtingslóg nr. 58 um arbeiðaravernd frá 24. mai 1974 við seinni broytingum.

Útgivið fyrstu ferð:

**16. mars 1999**

Seinastu broytingar:



#### **4. Gólv.**

Gólvflatan skal verða av ikki-neistagevandi tilfari og skal verða lótt at halda rein. Vælegnaðar gólvflatar er slættpussað betonggólv, ið er málað við hóskandi haldgóðari gólv máling, ávís flíssløg v.m.

#### **5. Frárensl.**

Fyri at sleppa undan eldsvanda og dálking, skal frárensl frá bilgrøv altíð hava oljuútskiljara, áðrenn hetta verður ført til kloak.

#### **6. Ventilatorar.**

Hesir skulu verða ikki-neistagevandi. Ventilatiónsútgerðin skal altíð verða í gongd, tá arbeitt verður á hesum støðum.

Tá tað altíð er neyðugt at nýta el-ljós til arbeiði á hesum støðum, skal ein skipan gerast soleiðis, at ventilatións skipanin altíð ferð í gongd, tá ljósið verður tundrað og verður koyrandi til ljósið verður slókt.

Við hesi skipan fæst trygd fyri, at ventilatións skipanin altíð koyrir, meðan arbeitt verður. Viðvíkjandi tí elektrisku installatiónum, verður víst til sterkstreymreglugerðina.

Útsúgvingarskipanin til burturbeining av útstoytsgassi frá akførum má ikki kunna setast til hesa ventilatións skipan.

#### **7. Brunalig viðurskipti.**

Goymsla av eldfimum lógi í samband við bilgrøv, skal verða sambært ásetingum í fyriskipan frá Brunaumsjón Landsins um eldfiman lóg frá 15. juni 1994.

#### **8. Annað.**

Frítikin fyri mekaniska ventilatiónum er bilgrøv sum:

1. er støða uttandura,
2. ikki er djúpari enn 70 cm,
3. bert verður nýtt til akfør, ið ikki eru bensin- ella gassrikin, og har treytin eisini er, at tað ikki verður arbeitt við bensin ella líknandi eldfimum lógi í ella nærhendis grøvini.

#### **9. Gildi.**

Hendan reglugerð kemur í gildi 16. mars 1999.

**ARBEIÐSEFTIRLITID**

Eli Davidsen, stjóri